

平成24年8月24日

お客様各位

宮古・八重山エリア、南北大東エリアへの地上デジタル放送中断についての状況報告

NTT西日本 沖縄支店

本日16時22分より宮古・八重山エリア、南北大東エリアにおいて沖縄テレビ放送、琉球放送、琉球朝日放送が視聴できない事象が発生しましたが、現在は回復しております。

引き続き、沖縄県情報通信基盤協会(沖縄テレビ放送、琉球放送、琉球朝日放送)と、各放送局と離島間の放送回線を繋いでいるNTT西日本沖縄支店で、原因調査を行っているところですが、現在判明している事柄を下記のとおりご報告いたします。

記

1. 発生事象

宮古・八重山エリア、南北大東エリアの地上デジタル放送中断

2. 発生から仮回復までの時系列

8月24日

- ①16:22 宮古・八重山エリア、南北大東エリアの地上デジタル放送中断
- ②16:25 沖縄テレビ放送、琉球放送、琉球朝日放送、NTT西日本沖縄支店にて調査開始
- ③18:21 放送回復
- ④18:34 何らかの原因によって過負荷(異常電流発生)のため、再度電源断発生
- ⑤18:38 放送回復
- ⑥18:46 再度電源断発生
- ⑦18:48 放送回復

3. 今回の原因について

何らかの原因によって電源装置が過負荷(異常電流発生)となり、電源が断に至りました。結果として地上デジタル放送が中断いたしました。

過負荷(異常電流発生)の原因については現在のところ特定できておらず、NTT西日本沖縄支店及び沖縄県情報通信基盤協会(沖縄テレビ、琉球放送、琉球朝日放送)とともに究明中です。

4. 当面の対策について

原因究明中ではありますが、過負荷(異常電流発生)という事象を踏まえ、当面の電源装置の安定化を優先し、電源装置の容量増設を行いました。

<本件に関する問い合わせ先>
NTT西日本沖縄支店 広報室
098-870-4012