

キャビネットラック設置基準（その2）架構成条件

表3-1 標準架台（架台配置間隔1800mm）上に設置する場合の最大質量(kg)

奥行 重心幅 高さ	600mm				700mm				800mm				900mm			
	600mm	700mm	800mm	900mm	600mm	700mm	800mm	900mm	600mm	700mm	800mm	900mm	600mm	700mm	800mm	900mm
450mm	469	547	625	703	457	533	610	686	446	521	595	670	436	509	581	654
500mm	441	515	588	662	431	503	575	647	421	491	562	632	412	481	549	618
550mm	416	486	555	625	407	475	543	611	399	465	532	598	390	455	521	586
600mm	394	460	526	592	386	451	515	580	378	442	505	568	371	433	495	557
650mm	375	437	500	562	367	429	490	551	360	420	480	541	353	412	471	530
700mm	357	416	476	535	350	408	467	525	344	401	458	516	337	394	450	506
750mm	340	397	454	511	334	390	446	502	328	383	438	493	323	377	431	484
800mm	326	380	434	489	320	373	427	480	315	367	420	472	309	361	413	464
850mm	312	364	416	468	307	358	409	461	302	352	403	453	297	347	396	446
900mm	300	350	400	450	295	344	393	442	290	339	387	436	286	333	381	429
950mm	288	336	384	432	284	331	378	426	279	326	373	419	275	321	367	413
1000mm	277	324	370	416	273	319	364	410	269	314	359	404	265	310	354	398
1050mm	267	312	357	401	264	308	352	396	260	303	347	390	256	299	342	385
1100mm	258	301	344	387	255	297	340	382	251	293	335	377	248	289	331	372

(注1) 幅・奥行寸法は100の位、重心高さは50の位に切り上げて評価すること。(例:幅750mm 800mm、重心高さ860mm 900mm) (単位: kg)

(注2) 質量は1の位で切捨てとしている。

(注3) 機械室の床荷重は、1000kg/m²以上であることを前提としている。