

キャビネットラック設置基準（その2）架構成条件

表3-2 標準架台（架台配置間隔900mm）上に設置する場合の最大質量(kg)

奥行 重心幅 高さ	600mm				700mm				800mm				900mm			
	600mm	700mm	800mm	900mm	600mm	700mm	800mm	900mm	600mm	700mm	800mm	900mm	600mm	700mm	800mm	900mm
450mm	540	630	720	810	540	630	720	810	540	630	720	810	540	630	720	810
500mm	540	630	720	810	540	630	720	810	540	630	720	810	540	630	720	810
550mm	540	630	720	810	540	630	720	810	540	630	720	810	540	630	720	810
600mm	540	630	720	810	540	630	720	810	540	630	720	810	540	630	720	810
650mm	540	630	720	810	540	630	720	810	540	630	720	810	530	619	707	796
700mm	535	625	714	803	525	613	701	788	516	602	688	774	506	591	675	760
750mm	511	596	681	767	502	586	669	753	493	575	657	740	484	565	646	727
800mm	489	570	652	733	480	560	641	721	472	551	630	709	464	542	619	697
850mm	468	546	625	703	461	537	614	691	453	529	604	680	446	520	595	669
900mm	450	525	600	675	442	516	590	664	436	508	581	654	429	500	572	644
950mm	432	504	576	648	426	497	568	639	419	489	559	629	413	482	551	620
1000mm	416	486	555	624	410	478	547	615	404	472	539	606	398	465	531	598
1050mm	401	468	535	602	396	462	528	594	390	455	520	585	385	449	513	577
1100mm	387	452	517	581	382	446	510	573	377	440	503	566	372	434	496	558

(注1) 幅・奥行寸法は100の位、重心高さは50の位に切り上げて評価すること。(例:幅750mm 800mm、重心高さ860mm 900mm) (単位: kg)

(注2) 質量は1の位で切捨てとしている。

(注3) 機械室の床荷重は、1000kg/m²以上であることを前提としている。