

キャビネットラック設置基準（その２）架構成条件

表 3 - 3 拡張架台（架台配置間隔1800mm）上に設置する場合の最大質量(kg)

重心高さ \ 幅	600mm	700mm	800mm	900mm
450mm	540	630	720	810
500mm	540	630	720	810
550mm	540	630	720	810
600mm	540	630	720	810
650mm	540	630	720	810
700mm	535	625	714	803
750mm	511	596	681	767
800mm	489	570	652	733
850mm	468	546	625	703
900mm	450	525	600	675
950mm	432	504	576	648
1000mm	416	486	555	624
1050mm	401	468	535	602
1100mm	387	452	517	581

(単位：kg)

表 3 - 4 拡張架台（架台配置間隔900mm）上に設置する場合の最大質量(kg)

重心高さ \ 幅	600mm	700mm	800mm	900mm
450mm	540	630	720	810
500mm	540	630	720	810
550mm	540	630	720	810
600mm	540	630	720	810
650mm	540	630	720	810
700mm	540	630	720	810
750mm	540	630	720	810
800mm	540	630	720	810
850mm	540	630	720	810
900mm	540	630	720	810
950mm	540	630	720	810
1000mm	540	630	720	810
1050mm	540	630	720	810
1100mm	540	630	720	810

(単位：kg)

(注1) 幅寸法は100の位、重心高さは50の位に切り上げて評価すること。(例: 幅750mm→800mm、重心高さ860mm→900mm)

(注2) 質量は1の位で切捨てとしている。

(注3) 機械室の床荷重は、1000kg/m²以上であることを前提としている。